

Mediterran®

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

vydaný v súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov a administratívnych opatreniach členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov, v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993.

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody v zmysle § 6 ods. 1 písm c) a §25 zákona č. 90/1988 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

ES – Vyhlásenie zhody



č. 40080124-2

Výrobca: **MEDITERRÁN Magyarország Betocserép Gyártó Kft.**
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10
Maďarsko

Miesto výroby: **MEDITERRÁN Magyarország Betocserép Gyártó Kft.**
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10
Maďarsko

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN ZENIT a doplnkové tvarovky**
T EN 490 – IL-RF-300-390-4,8

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 odst. 1 písmeno c zákona č. 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 413/2000 Z.z. pri ktorom sa použili tieto podklady:

Protokol o preukaznej skúške č. 40-07-0035 s platnosťou do 25.03.2012
ktorý vydal TSÚS BRATISLAVA, AUTORIZOVANÁ OSOBA č. CIS 04/1998, Pobočka NITRA

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina T EN 490 – IL-RF-300-390-4,8 – škridla MEDITERRAN ZENIT

JE V ZHODE

s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS a s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickými a montážnymi pokynmi výrobcu a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňujú tieto normy:

- STN EN 490: Betónová krytina. Požiadavky na výrobok
- STN EN 491: Betónová krytina. Skúšobné metódy

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina MEDITERRAN ZENIT sa používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

V Bóly, dňa 25.03.2008

Mediterrán
Magyarország Betocserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Tel.: 60/609-960 Fax: 60/609-951
Adószám: 11541264-2-02
Értékelés


Attila Gódi, konateľ

miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Predpis pre určenie zhody a kritérium | Zistená porovnávaná hodnota | Vyhodnotenie | Identifikácia protokolu o skúške |
|--|--|---|--------------|--------------------------------------|
| Závesná dĺžka [mm] | STN EN 490, 5.2.1 396 ± 4 | 390 | Vyhovuje | Protokol o skúškach Č. 40-07-0035 |
| Pravouhlosť (odchýlka, rozdiel $l_2 - l_3$) [mm] | STN EN 490, 5.2.1 ≤ 4 | max. 1 | Vyhovuje | Protokol o skúškach Č. 40-07-0035 |
| Krycia šírka [mm] | STN EN 490, 5.2.2.1 300 ± 5 | 301 | Vyhovuje | Protokol o skúškach Č. 40-07-0035 |
| Rovinnosť [mm] | STN EN 490, 5.2.3 < 3 | < 3 | Vyhovuje | Protokol o skúškach Č. 40-07-0035 |
| Hmotnosť [kg] | STN EN 490, čl. 5.3 Ø 4,5 ± 10 % | Ø 4,8 | Vyhovuje | Protokol o skúškach Č. 40-07-0035 |
| Mechanická odolnosť (pričná únosnosť) [N] | STN EN 490, čl. 5.5 min. 2000 | 1560 ÷ 2020 | Vyhovuje | Protokol o skúškach Č. 40-07-0035 |
| Presiakavosť [hod] | STN EN 490 čl. 5.6 > 20 | > 20 (žiadne odkvapnutie) | Vyhovuje | Protokol o skúškach Č. 40-07-0035 |
| Mrazuvzdornosť Únosnosť po skúške mrazuvzdornosti [N] Presiakavosť [hod.] | STN EN 490, čl. 5.7.1 min. 2000 > 20 | 2070 ÷ 2140 > 20 (žiadne odkvapnutie) | Vyhovuje | Protokol o skúškach Č. 40-07-0035 |
| Ozuby (výdrž) [min.] | STN EN 490, čl. 5.8 > 1 | > 1 | Vyhovuje | Protokol o skúškach Č. 40-07-0035 |

V Bóly, dňa 25.03.2008


.....
meno, priezvisko, funkcia a podpis
Attila Gódi. konateľ

Mediterrán
Magyarország Belencserep Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Tel.: 69/509-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02
Értéktábla

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu